


# M650 可燃气体报警控制器

快速安装及接线说明

本说明书适用以下产品：  
可燃气体报警控制器M650



## 1 安装 HOW TO INSTALL




壁挂式




立柜

## 2 开盖 OPEN SAFETY COVER



## 3 接线 WIRING

⚠ 勿带电操作



先剥线，再接入



1



接入电源线



地线 零线 火线


2

接入探头总线




信号线+ 信号线- 正极 负极

多探头接线方式




3

接入探头分线




8组端子接线方式相同



4

接入24v区域声光



正极 负极


## 4 合盖 STARTOVER



接通电源



打开开关




关闭柜门

## 4 通电 STARTOVER




主电运行

主电运行指示灯为绿色常亮



备电运行

备电运行指示灯为绿色常亮



报警状态

报警指示灯为红色常亮




故障状态

故障指示灯为黄色常亮



主电故障

故障和主电故障指示灯为黄色常亮



备电故障

故障和备电故障指示灯为黄色常亮

注意：本快速安装说明书仅包含对所示产品的一般描述，虽然描述了用途和性能，但在任何情况下都不得由未经培训或不合格的人员安装产品，除非已彻底阅读并理解产品说明（包括所提供的任何警告或注意事项），只有它们包含有关正确使用和保养这些产品的完整和详细信息。